

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.AB09.B.00347

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003880

ООО «К-ФЛЕКС» ОГРН 1045003064303.

Адрес: 143560, Московская область, Истринский район, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А.

Телефон: +7 (495) 589-23-40, факс: +7 (495) 589-23-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «К-ФЛЕКС» ОГРН 1045003064303.

Адрес: 143560, Московская область, Истринский район, с/п Новопетровское, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А.

Телефон: +7 (495) 589-23-40, факс: +7 (495) 589-23-40.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный на вспененного синтетического каучука K-FLEX марки IGO в виде листов, толщиной от 3мм до 50мм., выпускаемый по ТУ 5768-001-75218277-13.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 23.99.19.111.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0003899.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0365-ВМ/18 от 01.03.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-001-75218277-13.

Сертификат соответствия №С-RU.ПБ24.В.01633 от 25.08.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.03.2018

по 02.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

инициал, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АВ09.В.00347

(обязательная сертификация)

№ 0003899

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
23.99.19.111	Материал теплоизоляционный на вспененного синтетического каучука K-FLEX марки IGO в виде листов, толщиной от 3мм до 50мм., выпускаемый по ТУ 5768-001-75218277-13.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ3.



Инженерная изоляция



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Е.Карпова

инициал, фамилия

К.Н.Нуйкова

инициал, фамилия