



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001757.06.16

Дата 27.06.2016 г.

На основании заявления № 02013

от 22.06.2016

Организация-изготовитель: "TTM GmbH"

Адрес: Via Pineta 102/A 39026 Prato allo Stelvio [BZ] Italy ( Италия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А ( Россия )

Наименование продукции: Покрyтие K-FLEX WHITE CLAD

**Инженерная изоляция**

Продукция изготовлена в соответствии: с Паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Паспорт безопасности, этикетка, регистрационные документы, доверенность, контракт

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой изделия, изготовленные из поливинилхлорида, алюминиевой фольги

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №394/06-О-16 от 22.06.2016 г.

№ 065812



Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы)               | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--|----------------------|------------------------|
| Запах воздушной среды, балл                  | 1                    | до 2                   |
| Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>             | менее 0.01           | 0,1                    |
| Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>             | менее 0.01           | 0,02                   |
| Водород хлористый, мг/м <sup>3</sup>         | менее 0.01           | 0,1                    |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>              | менее 0.001          | 0.01                   |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м | 2,76                 | 15,0                   |

Область применения: Для использования в качестве покровного слоя для звуко- теплоизоляция материалов на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Покрытие K-FLEX WHITE CLAD**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)  
Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.  
ф. и. о.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.