

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ИТ.ПБ37.В.01911

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС».

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о Новопетровский, пос. Румянцево.

ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40, факс (495) 589-23-40.

№ 0015416

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

L'Isolante K-FLEX S.r.l.

Адрес: Via Leonardo da Vinci 36 20877 Roncello (MB) ITALY, Италия.

Телефон +39-039-682-45-60, факс +39-039-682-45-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал для кровного слоя технической изоляции

K-FLEX марки IN CLAD (толщиной 1 мм), в виде рулонов,

лент. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 25 4300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 90 300 0  
7019 19 900 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4920/РС от 30.11.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-ИТ.ПБ37.В.00600 от 19.09.2011 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2016 по 04.12.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициал, фамилия

В.А. Литвинов  
инициал, фамилия

