



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001757.06.16

Дата 27.06.2016 г.

На основании заявления № 02013

от 22.06.2016

Организация-изготовитель: "TTM GmbH"

Адрес: Via Pineta 102/A 39026 Prato allo Stelvio [BZ] Italy (Италия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "К-ФЛЕКС"

Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А (Россия)

Наименование продукции: **Покрытие K-FLEX WHITE CLAD**

Инженерная изоляция

k-flex.su

Продукция изготовлена в соответствии: с **Паспортом безопасности продукции**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Паспорт безопасности, этикетка, регистрационные документы, доверенность, контракт**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия, изготовленные из поливинилхлорида, алюминиевой фольги**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43) №394/06-О-16 от 22.06.2016 г.**

№ 065812


Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0.01	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0.01	0,02
Водород хлористый, мг/м ³	менее 0.01	0,1
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Напряженность электростатического поля, кВ/м	2,76	15,0

Область применения: Для использования в качестве покровного слоя для звуко- теплоизоляция материалов на объектах, расположенных на открытом воздухе, помещениях и тоннелях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Покрытие K-FLEX WHITE CLAD** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

k-flex.su



Руководитель (заместитель)
Главный врач
(заместитель главного врача)



Мизгайлов А.В.
подпись

Иваненко А.В.
ф. и. о.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Васильева Г. В.